



Feuerungskontrolle für Öl-, Gas- und Holzfeuerungen Auswertung der Kontrollen im Jahr 2009			
Für die Stadt / Gemeinde	ganzer Kanton Zürich	Anzahl	
		Antworten	157

Anlagenbestand	
Anzahl Feuerungsanlagen Gesamt	143'824
Ölfeuerungen bis 1000 kW	82'015
- davon Low-NOx %	75%
Gasfeuerungen bis 1000 kW	46'147
- davon Low-NOx %	78%
Anzahl Holzfeuerungen bis 70 kW	15'662
- davon bis 40 kW	*
- davon 40-70 kW	*

Beanstandungen	
Ölfeuerungen kontrolliert durch Feuerungskontrolleur (Anzahl)	26'251
beanstandet %	18%
Gasfeuerungen kontrolliert durch Feuerungskontrolleur (Anzahl)	8290
beanstandet %	12%
Holzfeuerungen kontrolliert durch Feuerungskontrolleur (Anzahl)	3381
beanstandet %	9%
Ölfeuerungen kontrolliert durch Fachfirmen (Anzahl)	17'116
beanstandet %	10%
Gasfeuerungen kontrolliert durch Fachfirmen (Anzahl)	11'554
beanstandet %	8%
Holzfeuerungen kontrolliert durch Kaminfeger/Fachfirma (Anzahl)	1388
beanstandet %	8%
Stichproben durchgeführt (Anzahl, ca. 5%)	1119
Beanstandet %	8%

* Wurde nicht ausgewertet, da diverse Gemeinden keine Unterscheidung vorgenommen haben.

Zürich, Februar 2011