

Prüfprotokoll für die Versenkung erdverlegter Tanks (in Blockschrift ausfüllen)

Tank bewilligt

Tank gemeldet

Tank ID

Tankmeldung folgt später

Eigentümer/Bestelleradresse

Name:

Strasse:

Nr.:

Postleitzahl:

Ort:

Email:

Telefon:

Fax:

Adresse/Tankstandort

Strasse:

Nr.:

Postleitzahl:

Ort:

Tankstandort im Hochwassergefahrenbereich?*

ja

nein

Tankart

Stahl zylindrisch

Kunststoff zylindrisch

Kugeltank

Einkammertank

Tank Nutzvolumen 95% Liter

Mehrkammertank

Kammer 1 Nutzvolumen 95% Liter

Kammer 2 Liter

Kammer 3 Liter

Kammer 4 Liter

Kammer 5 Liter

Der Tank wurde fachgerecht auf Transportschäden kontrolliert

Keine Mängel vorhanden:

Folgende Mängel fachgerecht behoben:

Witterung/Grundwasser

Trocken

Regen

Grube entwässert:

ja

nein

Tank bis Fertigstellung mit Wasser befüllt:

ja

nein

Auftriebsicherung/Betonplatte:

ja

nein

Volumen (Schild am Tank) stimmt mit dem Tankprüfprotokoll überein

ja

nein

Der Tank (und Anschlüsse) wurden in der Grube mit der Wasserwaage ausgerichtet

ja

nein

Der Innere Schacht (Mannloch) ist dicht und mit einem Stülpdeckel abgeschlossen

ja

nein

Das (äussere) Zementrohr ist gemäss den Einbauvorschriften gesetzt

ja

nein

Der Zwischenraum vom Zementrohr und Mannlochschaft ist entwässert

ja

nein

Sämtliche Einbauvorschriften des Tankherstellers sind eingehalten

ja

nein

Datum:

Name der verantwortlichen Firma:

Name der verantwortlichen Person:

Unterschrift: _____

* Fragen Sie die Standortgemeinde oder www.gis.zh.ch